Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Kvanløse Vandværk**
**Ringstedvej 229**
**4300 Holbæk**
**Att.: David Vemborg**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26054794-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26054794 |
| **Kundenr.:** | CA0004428 |
| **Modt. dato:** | 17.06.2026 |
| **Valideringskode:** | 5D64AC83F8 |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Kvanløse Vandværk - Vandværket - 103517 - V20000900 / 4321000900 |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Driftskontrol |
| **Prøveudtagning:** | 17.06.2026 kl. 11:55 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DJK1 |
| **Analyseperiode:** | 17.06.2026 - 22.06.2026 |

**Prøvemærke:** afgang

| Lab prøvenr: | 835-2026-81646133 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iltindhold | 5.7 | mg/l | | | 0.1 | DS/EN ISO 5814:2012 | A | 15 |
| ***Mikrobiologi*** | | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | B | 0.25$^{σ)}$ |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | B | 0.25$^{σ)}$ |
| Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 7899-2:2000 | B | 0.11$^{σ)}$ |
| Kimtal ved 22°C | 5 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | B | 0.15$^{σ)}$ |
| ***Uorganiske forbindelser*** | | | | | | | | |
| Ammonium (NH4) | < 0.005 | mg/l | | 0.05 | 0.005 | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G | A | 15 |
| Nitrat | 2.9 | mg/l | | 50 | 0.3 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | A | 15 |
| Nitrit | 0.0053 | mg/l | | 0.01 | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | A | 15 |
| Hårdhed, total | 17 | °dH | | | 0.1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Calcium (Ca) | 100 | mg/l | | | 0.5 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Magnesium (Mg) | 15 | mg/l | | | 0.1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| ***Organiske samleparametre*** | | | | | | | | |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.7 | mg/l | | 4 | 0.1 | DS/EN 1484:1997 | A | 15 |
| ***Metaller*** | | | | | | | | |
| Arsen (As) | 0.50 | µg/l | | 5 | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Jern (Fe) | 0.097 | mg/l | | 0.2 | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Mangan (Mn) | 0.005 | mg/l | | 0.05 | 0.002 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Nikkel (Ni) | < 0.03 | µg/l | | 20 | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| ***Oplysninger fra prøvetager*** | | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) | | |
| pH | 7.5 | pH | 7 | 8.5 | | DS/EN ISO 10523:2012 | | |

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{σ}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Kvanløse Vandværk**
**Ringstedvej 229**
**4300 Holbæk**
**Att.: David Vemborg**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26054794-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26054794 |
| **Kundenr.:** | CA0004428 |
| **Modt. dato:** | 17.06.2026 |
| **Valideringskode:** | 5D64AC83F8 |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Kvanløse Vandværk - Vandværket - 103517 - V20000900 / 4321000900 |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Driftskontrol |
| **Prøveudtagning:** | 17.06.2026 kl. 11:55 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DJK1 |
| **Analyseperiode:** | 17.06.2026 - 22.06.2026 |

**Prøvemærke:** afgang

| Lab prøvenr: | 835-2026-81646133 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Oplysninger fra prøvetager*** | | | | | | | | |
| Prøvetagning efter flush | Udført | | | | | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) | | |
| Vandtemperatur | 10.6 | °C | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | | |
| Ledningsevne ved 20°C | 560 | µS/cm | | 2500 | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) | | 15 |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Kopi til:**
Holbæk Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
Kvanløse Vandværk, Bianca Terhaar, Ringstedvej 229, 4300 Holbæk

22.06.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**